≪ 平 面 図 ≫




≪ 立 面 図 ≫




材料表

| No | 名 称 | 規 格 | 重 量 |
|---|---|---|---|
| ① | 縁 塊 | φ600×100 | 90kg |
| ② | KK-R900-S15 | □900×150 | 301kg |
| ③ | KK-R900-T40 | □900×400 | 277kg |
| ④ | KK-R900-B75 | □900×750 | 843kg |
| ⑤ | | | |
| ⑥ | | | |
| ⑦ | | | |
| | | 合計重量 ： 1,511kg | |

| 名 称 | 規 格 | 数 量 |
|---|---|---|
| インサート | M12 | 20 |
| 〃 | M16 | 16 |
| ステップ | W200 材質：ポリプロピレン | 2 |
| Eプレート | 40×200×1.8 | 2組(8枚) |
| | | |
| | | |
| | | |
| LUボルト/S1プレート | オプション | |
| KKメタル | オプション | |
| E型シール | オプション | |
| KKプラグ/KKバルブ | オプション | |

| | | |
|---|---|---|
| 設計条件 | 設計荷重 | 国土交通省構造条件（構内荷重） |
| 主材料 | コンクリート | 設計基準強度：FC=30N/mm² |
| | 鉄 筋 | SD295 |
| 参考文献 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） | |

株式会社 北関東工業

| 承 認 | 検 図 | 製 図 | 縮 尺 | 1/15 | 品 名 | 国土交通省型ハンドホール H2-13（KK-R） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 添野 | 舘野 | 松本 | 承認日 | 2022.01.05 | 規 格 | □900×1300 |
| | | | | | 図 番 | KR09013000J |